

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Юридический адрес:

366500, ЧР, Урус-Мартановский р-он, г. Урус-Мартан, ул.
С-Э.М. Асхабова, д 1А, пом.31

Почтовый адрес: Обособленное

подразделение: 347360, г. Волгодонск, ул. 7-я
Заводская, 62. пом.4

E-mail: ooo.promelectroset@gmail.com

Тел.: (8639) 27-79-73, Факс: (8639) 27-79-74

ИНН/КПП 6143088237/201001001


№ _____

**Сводные данные об аварийных отключениях в августе 2025г. по границам территориальных зон деятельности
ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ», вызванных авариями и внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, даты
аварийного отключения и включения их в работу, причин аварий и мероприятий по их устранению.**

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Время восстановления электроснабжения	Наименование объекта	Причина отключения (авария/ внеплановое отключение)	Мероприятия по устранению отключения
1	2	3	4	5	6	7
1	26.07.25	5-07	6-25	ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС «П-1»	авария	Отключение от схемы поврежденного абонентского РЛ-196 Ф-19 ПС «П-1».
2	08.08.25	2-30	12-11	КЛ-10 кВ Ф-26 ПС «П-1»	авария	Аварийно-восстановительные работы по ремонту концевой заделки К-10 кВ в ТП-24 Ф-26 ПС «П-1».
3	08.08.25	2-30	7-18	ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС «П-1»	авария	Ремонт головного КЛ-10 кВ от яч. 10 ПС «П-1» до опоры №1 ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС «П-1».

4	12.08.25	00-00	00-11	ВЛ-10 кВ Ф-29 ПС «П-1»	авария	Повторное включение после осмотра оборудования успешное.
5	12.08.25	00-00	00-12	ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС «П-1».	авария	Повторное включение после осмотра оборудования успешное.
6	12.08.25	00-00	00-13	ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС «П-1».	авария	Повторное включение после осмотра оборудования успешное.

Зам. Генерального директора - гл. инженер



А.Ф. Дзагоев